
Hitachi Außengerät EXV



Тур	RAS-4XHNP1E
Nennkälteleistung	10,00 kW
Regelbereich / Kühlen	4,5 - 11,2 kW
Nennheizleistung	11,20 kW
Regelbereich / Heizen	5,0 - 14,0 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Wirkungsgrad EER/Kühlen	4,68 W/W
Wirkungsgrad COP/Heizen	5,16 W/W
Luftvolumenstrom	4800 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	47 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	49 dB(A)
Schallleistungspegel	63 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	1,99 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	2,02 kW
Stromaufnahme/Kühlen	3,20 A
Stromaufnahme/Heizen	3,20 A
Empfohlene Absicherung, träge	3x 16 A
Steuerleitung	2x 0,75, abgeschirmt mm²
Abmessungen H/B/T	1.380x950x370 mm
Gewicht	103,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/15,88 mm
Werkseitige Füllmenge	R410A / 4,10 kg
CO2-Äquivalent	8,5608 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	75,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	20,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-5 bis +46 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +15 °C





⁻ Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

⁻ Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

⁻ Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.